



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA ȘOTÂNGA
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, CP: 137430, Șotânga
Tel: 004 0245 229207 Fax: 004 0245 229013
E-mail: primaria@sotanga.ro Web: www.sotanga.ro



APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

INVESTITOR
COMUNA ȘOTÂNGA
ec. Constantin STROE



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr. 16314 / 35 din 18.11.2025

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției:

*„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public
în comuna Șotânga, județ Dâmbovița”*

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
- adresa administrativă: satele Teiș și Șotânga, comuna Șotânga, județul Dâmbovița;
- număr cadastral/număr topografic: 77385, 74971, 76064, 77478, 75737, 78599, 76057, 77505, 77471, 77465, 77463, 77466, 80262, 77457, 77475, 77820;
- număr carte funciară: 77385, 74971, 76064, 77478, 75737, 78599, 76057, 77505, 77471, 77465, 77463, 77466, 80262, 77457, 77475, 77820.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 18 din 29.04.2024, eliberată de Primăria comunei Șotânga, cu valabilitate până la data de 17.03.2027 și în baza Contractului nr. 18498 din 19.12.2024, încheiat între Comuna Șotânga și S.C. Euro-Audit Service S.R.L.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 18.11.2025 - 18.11.2025, în baza Dispoziției primarului comunei Șotânga nr. 237 / 11.11.2025, fiind formată din:

Președinte:

Popescu Elena Claudia – secretar general al comunei Șotânga;

Membri:

Bodrug Eugen - Mihai – reprezentant I.S.C. Dâmbovița;

Mihai Maria - Ramona – consilier serviciul financiar-contabil administrare patrimoniu public și privat, achiziții publice, contractare și investiții, reprezentant Primăria comunei Șotânga;

Vasile George – inspector compartiment amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru, reprezentant Primăria comunei Șotânga;

Hânsu Adrian – inginer specialist

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- reprezentantul executantului: S.C. Euro-Audit Service S.R.L. – Alexandru Cârlig

- reprezentantul proiectantului: S.C. Sical S.R.L. – Stancu Ion

5. Secretariatul a fost asigurat de dl. Moise Gheorghe - diriginte de șantier, reprezentant al S.C. Tebi Expert 2013 S.R.L.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

- Înlocuire aparate de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED de putere 40W, inclusiv dispozitivele de fixare pe stâlp (consolă de susținere aparat de iluminat și brațări fixare) amplasate pe stâlpii existenți, buc.=233;
- Montare, setare și configurare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir la distanță - 233 buc
- Montare conductor torsadat tip T2X 50OLA1+1x35mmp, pe stâlpi existenți în lungime de L=8085 m;
- Plantare stâlpi din beton tip SC 10001 în fundație burată, buc.=66; tip SC 10002 în fundație turnată, buc.=4; tip SC 10005 în fundație turnată, buc.=35;
- Montare conductor torsadat tip T2X 50OLA1+1x35mmp, pe stâlpi noi în lungime de L=3370m ;
- Montare aparate de iluminat cu LED de putere 20W, inclusiv dispozitivele de fixare pe stâlp (consolă de susținere aparat de iluminat și brațări fixare) amplasate pe stâlpii noi, buc.=96;
- Aplicație CMS sistem telegestiune - IntelliLight

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: NU ESTE CAZUL.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate conform autorizației de construire este de **1.498.711,95 lei** valoare fără TVA, iar valoarea totală a obiectivului de investiții este de **1.977.469,66 lei** valoare cu TVA.

6.6. Perioada de garanție: 12 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): NU ESTE CAZUL.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

LUCRĂRILE CORESPUND PROIECTULUI TEHNIC SI NORMATIVELOR LEGALE ÎN VIGOARE.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

INSTITUIREA URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR.

10. Prezentul proces-verbal, conținând un total de 3 (trei) pagini, a fost încheiat astăzi, 18.11.2025, în 6 exemplare originale.

11. Alte mențiuni: NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție:

Președinte:

Popescu Elena Claudia



Membri:


Bodrug Eugen - Mihai



Mihai Maria - Ramona



Vasile George



Hânsu Adrian



Alți participanți:

reprezentantul executantului: S.C. Euro-Audit Service S.R.L.

Alexandru Cârlig



reprezentantul proiectantului: S.C. Sical S.R.L.

Stănicu Ion



Secretariat:

ing. Moise Gheorghe - S.C. Tebi Expert 2013 S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MOISE GHEORGHE
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031680/ 00032227
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1